

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
 P. Moruxo, B47 Pol. Industrial
 15165 Bergondo (A Coruña)
 Tel: +34981970200 - Fax: +34881980251
 www.oxidine.net - info@oxidine.net

Nº Visita: 14056
 Fecha: 14/1/2021
 Empresa: **JM MABUNI SL**
 Obra: GIMNASIO MABUNI
 Calle Adrada de Haza 2
 28018 Madrid (Madrid)
 Instalac: PISCINAS

Circuito **PISCINA** Fecha Inicio Gestión **19/6/2020**
 T. Circuito **Piscina Aprendizaje Actividades** Fecha Fin Gestión **28/2/2024**

DATOS FUNCIONAMIENTO	INICIALES	PROPUESTA	VISITA
Caudal Recirculación (m3/h)	13	25	25
Recirc. Teórica (h)	6,93	3,70	3,70
Velocidad Filtración (m/h)	10,02	28,41	28,41
Nº Bombas en Uso Apertura	1	1	1
Consumo Unitario Bombas (kw/h)	1,35	1,80	1,80
Consumo Bombas Filtración (kw/Día)	32,40	43,20	43,20
Usos Media/Día (personas)	200	200	200

LAVADO FILTROS	INICIALES	PROPUESTA	VISITA
Cuantos lavan al mismo tiempo	1	1	1
Consumo Agua Contralavado (m3/h)		1,47	1,47
Duración Contralavado (min)	4,00	5,00	5,00
Intervalo Contralavado (días)	2	5	5
Caudal Contralavado (m3/h)	0,00	17,60	17,60
Velocidad Contralavado (m/h)	0,00	40,00	40,00

MEJORAS ECONÓMICAS	INICIALES	VISITA	ACUMULADO
Consumo Agua Media (m3/Día)	?	336,87	132,53
Consumo Agua Usos (l/u/Día)	?	1.684,35	662,66
Consumo Agua Reposición (m3)	?	10106,10	27.698,99
Energía Calentamiento (kw/Día)	?	0,00	0,00
Consumo Bombas Filtración (kw/Día)	32,40	43,20	30,18
Consumo Desinfectante (kg/Día)	0,00	0,00	0,00

AHORROS ACUMULADOS	UNIDADES	IMPORTE (€)	PRECIO €/UD*
Ahorro Agua (m3)	?	?	2,190
Ahorro Calentamiento (kw)	0,00	0,00	0,050
Ahorro Eléctrico Bombas (kw)	464,40	439,56	0,100

Firma del Técnico

Firma del Cliente



Jose Enrique Ayala Rodriguez



José María Martín Nieto

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL

P. Moruxo, B47 Pol. Industrial

15165 Bergondo (A Coruña)

Tel: +34981970200 - Fax: +34881980251

www.oxidine.net - info@oxidine.net

Nº Visita: 14056

Fecha: 14/1/2021

Empresa: **JM MABUNI SL**

Obra: GIMNASIO MABUNI

Calle Adrada de Haza 2

28018 Madrid (Madrid)

Instalac: PISCINAS

Ahorro Eléctrico Ultravioleta (kw)	0,00	0,00	0,100
Ahorro Desinfectante (kg)	0,00	0,00	
Total Ahorros		?	

OBSERVACIONES

El generador no da fallo del sensor de hidrogeno.
Continuar con dosificación actual de Wapofloc 22 e Hydroxan.

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



José María Martín Nieto