

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL

Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo

15165 Bergondo (A Coruña)

Tel: 981970200 - Fax:

<https://www.oxidine.net> - info@oxidine.net

Nº Visita: JRO-18152

Mant. Periódico

Fecha: 7/9/2022

Empresa: **JM MABUNI SL**

Obra: GIMNASIO MABUNI

Calle Adrada de Haza 2

28018 Madrid (Madrid)

Instalac: PISCINAS

Motivo: **Mant. Periódico**

Equipo: **PISCINA / GENERADOR HIPOCLORITO**

Marca: **GAFFEY**

Modelo: **ISEC 30 SKID I. 204001**

N.Serie: **G200748**

Elemento	Valor	Valor Anterior	Valor Fabrica	NP	OK	NC
Valor Voltímetro (V)	10,50	10,30	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Horas Funcionamiento (h)	11748	11494	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarma Voltaje Alto (V)	15	15	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarma Voltaje Bajo (V)	9,50	9,50	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Salmuera (sg)	2,40	2,40	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pulsos Salmuera	1	1	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Agua (sg)	20	20	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ciclos Arranque	10	10	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Ciclo (sg)	59	59	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarma Flujo aire mínimo (m3/h)	65	65	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medida Amperios (A)	100	100	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dureza Agua (°F)		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Densidad Cloro	1,015	1,015	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma del Técnico

Firma del Cliente



Jose Enrique Ayala Rodriguez



Víctor Zazo

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
 Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo
 15165 Bergondo (A Coruña)
 Tel: 981970200 - Fax:
<https://www.oxidine.net> - info@oxidine.net

Nº Visita: JRO-18152 Mant. Periódico
 Fecha: 7/9/2022
 Empresa: **JM MABUNI SL**
 Obra: GIMNASIO MABUNI
 Calle Adrada de Haza 2
 28018 Madrid (Madrid)
 Instalac: PISCINAS

Motivo: **Mant. Periódico**

Concentración %	0,55	0,55	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sensor Hidrogeno (%)	60	55	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado Generador		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado Tubería Ventilación		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado Depósito Producto		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado Electroodos		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado válvulas		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frec Regeneración Descalcificador	7	7	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Lavado (min)	5	5	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Salmuera (min)	3	3	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Aclarado (min)	6	6	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado Dosificación Cloro		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Víctor Zazo

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
 Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo
 15165 Bergondo (A Coruña)
 Tel: 981970200 - Fax:
<https://www.oxidine.net> - info@oxidine.net

Nº Visita: JRO-18152 Mant. Periódico
 Fecha: 7/9/2022
 Empresa: **JM MABUNI SL**
 Obra: GIMNASIO MABUNI
 Calle Adrada de Haza 2
 28018 Madrid (Madrid)
 Instalac: PISCINAS

Motivo: **Mant. Periódico**

Equipo: **PISCINA / BOMBA DOSIFICADORA PERISTALTICA PROPORCIONAL TUBO SANTOPRENE 4L/H-4 BAR**

Marca: **MYTHO**

Modelo: **KRONOS**

N.Serie: **48A69972L**

Elemento	Valor	Valor Anterior	Valor Fabrica	NP	OK	NC
Estado Funcionamiento		-	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado tubo dosificador		-	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado racores		-	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regulación Dosificadora (%)	0,4	0,4	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dosificación l/h	0,009	0,009	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Víctor Zazo

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
 Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo
 15165 Bergondo (A Coruña)
 Tel: 981970200 - Fax:
<https://www.oxidine.net> - info@oxidine.net

Nº Visita: JRO-18152 Mant. Periódico
 Fecha: 7/9/2022
 Empresa: **JM MABUNI SL**
 Obra: GIMNASIO MABUNI
 Calle Adrada de Haza 2
 28018 Madrid (Madrid)
 Instalac: PISCINAS

Motivo: **Mant. Periódico**

Equipo: **PISCINA / HG30 PVDF 5 L/H 10 BAR BOMBA DOSIFICADORA**

Marca: **MYTHO**

Modelo: **HG30**

N.Serie: **02A00575A**

Elemento	Valor	Valor Anterior	Valor Fabrica	NP	OK	NC
Estado Funcionamiento		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado tubo dosificador		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado racores		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programación Dosificación	1 ml / 30 min	1 ml / 30 min	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Víctor Zazo

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo
15165 Bergondo (A Coruña)
Tel: 981970200 - Fax:
<https://www.oxidine.net> - info@oxidine.net

Nº Visita: JRO-18152 Mant. Periódico
Fecha: 7/9/2022
Empresa: **JM MABUNI SL**
Obra: GIMNASIO MABUNI
Calle Adrada de Haza 2
28018 Madrid (Madrid)
Instalac: PISCINAS

Motivo: **Mant. Periódico**

Observaciones

- El Isec no ha dado ninguna alarma desde que se le hizo la revisión.
- Se debe colocar una extracción en la sala para renovar el aire.

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Victor Zazo