

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
 Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo
 15165 Bergondo (A Coruña)
 Tel: 981970200 - Fax:
<https://www.oxidine.net> - info@oxidine.net

Nº Visita: JRO-18734 Mant. Periódico
 Fecha: 15/12/2022
 Empresa: **JM MABUNI SL**
 Obra: GIMNASIO MABUNI
 Calle Adrada de Haza 2
 28018 Madrid (Madrid)
 Instalac: PISCINAS

Motivo: **Mant. Periódico**

Equipo: **PISCINA / GENERADOR HIPOCLORITO**

Marca: **GAFFEY**

Modelo: **ISEC 30**

N.Serie: **G200748**

| Elemento | Valor | Valor Anterior | Valor Fabrica | NP | OK | NC |
|---------------------------------|-------|----------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Valor Voltímetro (V) | 10,60 | 10,50 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Horas Funcionamiento (h) | 13297 | 13010 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alarma Voltaje Alto (V) | 15 | 15 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alarma Voltaje Bajo (V) | 9,50 | 9,50 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tiempo Salmuera (sg) | 2,40 | 2,40 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pulsos Salmuera | 1 | 1 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tiempo Agua (sg) | 20 | 20 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ciclos Arranque | 10 | 10 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tiempo Ciclo (sg) | 59 | 59 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alarma Flujo aire mínimo (m3/h) | 65 | 65 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Medida Amperios (A) | 100 | 100 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dureza Agua (°F) | | - | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Densidad Cloro | 1,015 | 1,015 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Firma del Técnico

Firma del Cliente



Jose Enrique Ayala Rodriguez



Víctor Zazo

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
 Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo
 15165 Bergondo (A Coruña)
 Tel: 981970200 - Fax:
<https://www.oxidine.net> - info@oxidine.net

Nº Visita: JRO-18734 Mant. Periódico
 Fecha: 15/12/2022
 Empresa: **JM MABUNI SL**
 Obra: GIMNASIO MABUNI
 Calle Adrada de Haza 2
 28018 Madrid (Madrid)
 Instalac: PISCINAS

Motivo: **Mant. Periódico**


| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|------|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Concentración % | 0,55 | 0,55 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sensor Hidrogeno (%) | 70 | 63 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado Generador | | - | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado Tubería Ventilación | | - | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado Depósito Producto | | - | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado Electroodos | | - | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado válvulas | | - | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Frec Regeneración Descalcificador | 7 | 7 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tiempo Lavado (min) | 5 | 5 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tiempo Salmuera (min) | 3 | 3 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tiempo Aclarado (min) | 6 | 6 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado Dosificación Cloro | | - | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Victor Zazo

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
 Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo
 15165 Bergondo (A Coruña)
 Tel: 981970200 - Fax:
<https://www.oxidine.net> - info@oxidine.net

Nº Visita: JRO-18734 Mant. Periódico
 Fecha: 15/12/2022
 Empresa: **JM MABUNI SL**
 Obra: GIMNASIO MABUNI
 Calle Adrada de Haza 2
 28018 Madrid (Madrid)
 Instalac: PISCINAS

Motivo: **Mant. Periódico**

Equipo: **PISCINA / BOMBA DOSIFICADORA PERISTALTICA PROPORCIONAL TUBO SANTOPRENE 4L/H-4 BAR**

Marca: **MYTHO**

Modelo: **KRONOS**

N.Serie: **48A69972L**

| Elemento | Valor | Valor Anterior | Valor Fabrica | NP | OK | NC |
|-----------------------------|-------|----------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Estado Funcionamiento | | | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado tubo dosificador | | | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado racores | | | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Regulación Dosificadora (%) | 0,4 | 0,4 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dosificación l/h | 0,009 | 0,009 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Víctor Zazo

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
 Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo
 15165 Bergondo (A Coruña)
 Tel: 981970200 - Fax:
<https://www.oxidine.net> - info@oxidine.net

Nº Visita: JRO-18734 Mant. Periódico
 Fecha: 15/12/2022
 Empresa: **JM MABUNI SL**
 Obra: GIMNASIO MABUNI
 Calle Adrada de Haza 2
 28018 Madrid (Madrid)
 Instalac: PISCINAS

Motivo: **Mant. Periódico**

Equipo: **PISCINA / HG30 PVDF 5 L/H 10 BAR BOMBA DOSIFICADORA**

Marca: **MYTHO**

Modelo: **HG30**

N.Serie: **02A00575A**

| Elemento | Valor | Valor Anterior | Valor Fabrica | NP | OK | NC |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Estado Funcionamiento | | | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado tubo dosificador | | | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado racores | | | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Programación Dosificación | 1 ml / 30 min | 1 ml / 30 min | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Víctor Zazo

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo
15165 Bergondo (A Coruña)
Tel: 981970200 - Fax:
<https://www.oxidine.net> - info@oxidine.net

Nº Visita: JRO-18734 Mant. Periódico
Fecha: 15/12/2022
Empresa: **JM MABUNI SL**
Obra: GIMNASIO MABUNI
Calle Adrada de Haza 2
28018 Madrid (Madrid)
Instalac: PISCINAS

Motivo: **Mant. Periódico**

Observaciones

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Víctor Zazo