

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL  
 Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo  
 15165 Bergondo (A Coruña)  
 Tel: 981970200 - Fax:  
<https://www.oxidine.net> - [info@oxidine.net](mailto:info@oxidine.net)

Nº Visita: JCA-18908      Mant. Periódico  
 Fecha: 13/1/2023  
 Empresa: **JM MABUNI SL**  
 Obra: GIMNASIO MABUNI  
 Calle Adrada de Haza 2  
 28018 Madrid (Madrid)  
 Instalac: PISCINAS

Motivo: **Mant. Periódico**

Equipo: **PISCINA / GENERADOR HIPOCLORITO**

Marca: **GAFFEY**

Modelo: **ISEC 30**

N.Serie: **G200748**

Elemento	Valor	Valor Anterior	Valor Fabrica	NP	OK	NC
Valor Voltímetro (V)	10,70	10,60	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Horas Funcionamiento (h)	13515	13297	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarma Voltaje Alto (V)	15	15	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarma Voltaje Bajo (V)	9,50	9,50	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Salmuera (sg)	2,40	2,40	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pulsos Salmuera	1	1	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Agua (sg)	20	20	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ciclos Arranque	10	10	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Ciclo (sg)	59	59	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarma Flujo aire mínimo (m3/h)	65	65	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medida Amperios (A)	100	100	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dureza Agua (°F)		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Densidad Cloro	1,015	1,015	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma del Técnico

Firma del Cliente



Jose Enrique Ayala Rodriguez



Víctor Zazo

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL  
 Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo  
 15165 Bergondo (A Coruña)  
 Tel: 981970200 - Fax:  
<https://www.oxidine.net> - [info@oxidine.net](mailto:info@oxidine.net)

Nº Visita: JCA-18908      Mant. Periódico  
 Fecha: 13/1/2023  
 Empresa: **JM MABUNI SL**  
 Obra: GIMNASIO MABUNI  
 Calle Adrada de Haza 2  
 28018 Madrid (Madrid)  
 Instalac: PISCINAS

Motivo: **Mant. Periódico**

Concentración %	0,55	0,55	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sensor Hidrogeno (%)	65	70	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado Generador		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado Tubería Ventilación		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado Depósito Producto		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado Electrodo		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado válvulas		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frec Regeneración Descalcificador	7	7	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Lavado (min)	5	5	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Salmuera (min)	3	3	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Aclarado (min)	6	6	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado Dosificación Cloro		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Víctor Zazo

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL  
 Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo  
 15165 Bergondo (A Coruña)  
 Tel: 981970200 - Fax:  
<https://www.oxidine.net> - [info@oxidine.net](mailto:info@oxidine.net)

Nº Visita: JCA-18908      Mant. Periódico  
 Fecha: 13/1/2023  
 Empresa: **JM MABUNI SL**  
 Obra: GIMNASIO MABUNI  
 Calle Adrada de Haza 2  
 28018 Madrid (Madrid)  
 Instalac: PISCINAS

Motivo: **Mant. Periódico**

Equipo: **PISCINA / BOMBA DOSIFICADORA PERISTALTICA PROPORCIONAL TUBO SANTOPRENE 4L/H-4 BAR**

Marca: **MYTHO**

Modelo: **KRONOS**

N.Serie: **48A69972L**

Elemento	Valor	Valor Anterior	Valor Fabrica	NP	OK	NC
Estado Funcionamiento		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado tubo dosificador		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado racores		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regulación Dosificadora (%)	0,4	0,4	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dosificación l/h	0,009	0,009	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Víctor Zazo

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL  
 Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo  
 15165 Bergondo (A Coruña)  
 Tel: 981970200 - Fax:  
<https://www.oxidine.net> - [info@oxidine.net](mailto:info@oxidine.net)

Nº Visita: JCA-18908      Mant. Periódico  
 Fecha: 13/1/2023  
 Empresa: **JM MABUNI SL**  
 Obra: GIMNASIO MABUNI  
 Calle Adrada de Haza 2  
 28018 Madrid (Madrid)  
 Instalac: PISCINAS

Motivo: **Mant. Periódico**

Equipo: **PISCINA / HG30 PVDF 5 L/H 10 BAR BOMBA DOSIFICADORA**

Marca: **MYTHO**

Modelo: **HG30**

N.Serie: **02A00575A**

Elemento	Valor	Valor Anterior	Valor Fabrica	NP	OK	NC
Estado Funcionamiento		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado tubo dosificador		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado racores		-	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programación Dosificación	1 ml / 30 min	1 ml / 30 min	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Víctor Zazo

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL  
Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo  
15165 Bergondo (A Coruña)  
Tel: 981970200 - Fax:  
<https://www.oxidine.net> - [info@oxidine.net](mailto:info@oxidine.net)

Nº Visita: JCA-18908      Mant. Periódico  
Fecha: 13/1/2023  
Empresa: **JM MABUNI SL**  
Obra: GIMNASIO MABUNI  
Calle Adrada de Haza 2  
28018 Madrid (Madrid)  
Instalac: PISCINAS

Motivo: **Mant. Periódico**

Observaciones

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Víctor Zazo